

МОСКОВСКАЯ СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

(СИСТЕМА «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»)

Регистрационный № РОСС RU.3168.04ЯЛ00

в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии



Орган по сертификации «Стройтехнология СЛ» № RU.MCC.AO.332

123423, г. Москва, ул. Народного ополчения, д. 14, к. 2, тел.: 8 (499) 191-34-05, stroilab@rambler.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.MCC.094.229.23498

Срок действия с 16 ноября 2011 г. по 16 ноября 2014 г.

Выдан: ООО «АРИСОНА»

Московская область, г. Ивантеевка, ул. Кирова, д.4

Настоящий сертификат удостоверяет, что вышка-тура "АРИС"

(серийный выпуск)

код ОКДП 4590202, код ОКП 522542

Соответствует требованиям: ТУ 5225-002-501600065319-05 "Вышка-тура "АРИС". Технические условия", изм. №1.

Предоставляет право на применение Знака соответствия Системы «Мосстройсертификация»

Основания для выдачи:

- протокол сертификационных испытаний от 11.11.2011 г. № 42с, проведенных ИЛ «СтройЛаборатория СЛ» (аттестат аккредитации № RU.MCC.AJ.212);
- акт о результатах оценки производства от 02.11.2011 г. № 42;
- решение о выдаче сертификата соответствия от 11.11.2011 г. № 42.

Дополнительная информация:

- подтверждение действия сертификата соответствия без регистрации в Реестре МСС недействительно;
- действие сертификата соответствия не имеет территориальных ограничений.

Руководитель
органа по сертификации

М.М. Киселев

М.М. Киселев



Зарегистрирован в Реестре Системы «Мосстройсертификация» 16 ноября 2011 г.



Подтверждение действия сертификата соответствия:

10.08.2012 г.

Регистрация в Реестре
МСС № 23498.ИЛ

10.05.2013 г.

Регистрация в Реестре
МСС № 23498.ИЛ

10.02.2014 г.

Регистрация в Реестре
МСС №

М.П.

(подпись)
М.П.

(подпись)
М.П.

Сертификат соответствия без отметки о подтверждении его действия недействителен

№ 9111031

Паспорт

1. Общие данные Подмости передвижные сборно-разборные применяемые в процессе производства строительно-монтажных работ при возведении, реконструкции и ремонте зданий и сооружений для размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне производства работ.

Наименование Вышка-тура «АРИС»

Организация-разработчик ЗАО ЦНИИОМТП г. Москва

Шифр проекта ТУ 5225-002-501600065319-05

Предприятие (организация)-изготовитель ООО «Арисона»

Дата изготовления _____

Допускаемая температура окружающей среды, *С (минимальная и максимальная) +40,-40

Нормы проектирования :СниП 12-03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие требования», ГОСТ 24258-88 «Средства подмащивания. Общие технические требования.», ГОСТ 28012-89 «Подмости передвижные сборно-разборные»

Нормы изготовления : ТУ 5225-002-501600065319-05 «Вышка-тура «АРИС»Технические условия.», СниП 12-03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие требования», ГОСТ 28012-89 «Подмости передвижные сборно-разборные» Технические условия.

ГОСТ 24258-88 «Средства подмащивания. Общие технические требования.», , ГОСТ 9.402-80 «ЕСЗКС. Покрытие лакокрасочное. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием.», ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.», ГОСТ 166-89 «Штангенциркули. Технические условия.», ГОСТ 2789-73 «Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики.», ГОСТ 3242-79 «Соединения сварные. Методы контроля качества.»

2. Характеристика и основные технические данные: Передвижная сборно-разборная вышка-тура «АРИС»

(далее - вышка), предназначена для производства монтажных, ремонтных и отделочных работ, как снаружи, так и внутри строений и размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне работ. Вышка имеет два исполнения в зависимости от ширины рамы 1,0 м и 1,4 м.

Нормативная нагрузка , Па (кгс/кв.м) 200

Максимальная высота (подъема, установки), 20 м

Масса комплекта лесов, _____

3. Данные о материале несущих (расчетных) элементов
Наименование элементов и деталей:

- 3.1 Рама отделочная (1386-3.12.000)

Материал: труба 30 x 30 x 1,5

труба 25 x 1,5 ГОСТ 10704-91 В-Ст3пс 5 ГОСТ 10705-80,

круг 14-В ГОСТ 2590-88 Ст3пс ГОСТ 535-88

лист 3мм Б-ПН-3 ГОСТ 19903-74

- 3.2 Рама отделочна 1,1 (1386-3.01.000)

Материал: труба 30 x 30 x 1,5

труба 25 x 1,5 ГОСТ 10704-91 В-Ст3пс 5 ГОСТ 10705-80,

круг 14-В ГОСТ 2590-88 Ст3пс ГОСТ 535-88

лист 3мм Б-ПН-3 ГОСТ 19903-74

- 3.3 Связь диагональная (1386-3.03.000)

Материал: труба 25 x 1,5 ГОСТ 10704-91 В-Ст3пс 5 ГОСТ 10705-80

3.4 Настил (1382-3.11.000)

Материал: швелер 25 х 70 х 25 х 2 В-СтЗпс 5 ГОСТ 10705-80

Изготовитель удостоверяет следующее:

1. Вышка-тура «АРИС» соответствует рабочим чертежам и наименованию изделия
ТУ 5225-310-02495276-01

2. Проведены испытания статической нагрузкой P_a (кгс/кв.м) 200

Продолжительность испытания 120 мин.

3. Вышка-тура «АРИС» признаны годными для работы.
наименование изделия



Нач.цеха

подпись

Рук.отдела комплектации

подпись